



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-752 (01)
ГР. БУРГАС, 07. 04. 2020

ДО
ЖОРЖ АБРАШКОВ
МАЯ ЯНКОВА

ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 66528.501.652 по КК на с. Синеморец, община Царево /УПИ I-239, кв. 29 по плана на с. Синеморец/“ с възложители: ЖОРЖ АБРАШКОВ и МАЯ ЯНКОВА

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-752/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 66528.501.652 по КК на с. Синеморец, община Царево /УПИ I-239, кв. 29 по плана на с. Синеморец/“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал: Писмо с изх. № ПД-147 от 05.02.2018г. за ИП „Изграждане на жилищна сграда с ресторант в УПИ I-239, кв.29 /идентичен с ПИ с идентификатор 66528.501.652 по КККР/ по плана на с. Синеморец, Община Царево“, с възложители: ЖОРЖ АБРАШКОВ и МАЯ ЯНКОВА и Писмо с изх. № ПД-2458 от 30.09.2019г. за ИП „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда със заведение за хранене бистро-етапно строителство в ПИ с идентификатор 66528.501.652 по КК на с. Синеморец, община Царево /УПИ I-239, кв. 29 по плана на с. Синеморец/; Кабел 1 кV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред ПИ № 66528.501.136 до електромерно табло пред ПИ № 66528.501.652, с. Синеморец, община Царево“ с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, с които е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционните предложения не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нов уличен водопровод с дължина L=17,3м за захранване на ПИ с идентификатор 66528.501.652 по КК на с. Синеморец, община Царево /УПИ I-239, кв. 29 по плана на с. Синеморец/ с вода за питейно – битови нужди. Новият водопровод ще се положи по улици с идентификатори 66528.501.510 и 66528.501.505 по КК на с. Синеморец, община Царево. Водовземаването ще се осъществи от съществуващ водопровод ПЕПВ ø90. Новопроектираният водопровод е предвиден от тръби PE100 PN10 с диаметър ø90x5,4. В началото на улицата в близост до о. т. 519 са разположени съществуващи стоманени водопроводи и тласкатели към и от напорни водоеми средна и висока зони на комплекса.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 66528.501.652 по КК на с. Синеморец, община Царево /УПИ I-239, кв. 29 по плана на с. Синеморец/“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на водопровода не попадат в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ВГ0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. (ДВ,бр.106/2008г.), изм. със Заповед №РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на 33 ВГ0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, определен със Заповедта за обявяване и изменението ѝ.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, както и че при реализирането му не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

