



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх. № 1710

гр. Бургас, 27.03.2013 г.

ДО

Г-Н ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 89, ВХ.А, АП.10

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНА ЦАРЕВО

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: „Частична реконструкция на ВМр.НН и изнесено мерене, УПИ Х-13-УПИ VII-20, кв. 4, ул. „Липите”, с. Синеморец, Община Царево” и „Улично осветление УПИ IX-14 и УПИ VII-20, кв. 4, ул. „Липите” - ул. „Шеста”, с. Синеморец, Община Царево“ с възложител: ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда /ЗООС/ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Обн.ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. изм. ДВ бр.94/2012г./-НУРИОВОС.

Според предназначението и спецификата си инвестиционното предложение е за Частична реконструкция на ВМр.НН и изнесено мерене, УПИ Х-13-УПИ VII-20, кв. 4, ул. „Липите”, с. Синеморец, Община Царево” и „Улично осветление УПИ IX-14 и УПИ VII-20, кв. 4, ул. „Липите” - ул. „Шеста”, с. Синеморец, Община Царево.

Като първи етап ще се изпълни реконструкцията на ВМр.НН и табла изнесено мерене, УПИ Х-13-УПИ VII-20, кв. 4, ул. „Липите”, с. Синеморец, Община Царево. Ще се демонтират проводници ВМр.НН, улично осветление, телефонни кабели в участъка между Ст.1 и Ст.5.; домови отклонения към УПИ IX-14 и УПИ III-12; електромерните табла към УПИ XI-13, УПИ I-13, УПИ IV-17 и УПИ II-122 и електромерното табло пред УПИ XI-13, което е необвързано, също и Ст.ВМр.НН № 2, 3, 4, 5. След което ще се монтира:

- Кабелен разпределителен шкаф на границата УПИ I-13 и УПИ IX-14 / до демонтирания Ст.ВМр.НН №4/;
- Табло мерене ТЕПО 4МЧ-необвързано, демонтирано от фундамент пред УПИ XI-13 и монтирано на фундамент до КРШ;
- Табло мерене ТЕПО 4МЧ- пред УПИ IV-17 и ще се положат кабелите в земята.

Вторият етап от проекта предвижда възстановяване на осветителната инсталация. Ще се извършват следните дейности:

- Монтаж на 4 бр. стоманени стълба с  $h=8$  m с осветители енергоспестяващи, на местата на демонтираните бетонови Ст.ВМр.НН, със същата височина;
- Полагане на кабел улично осветление в изкопа за кабели НН /обект на друг проект/.
- Изтегляне на кабел в съществуващи, предвидени за целта PVC тръби в участъка пред УПИ Х-13 за присъединяване към селищното улично осветление на изградения от Възложителя участък;
- Полагане на празна PVC тръба с жило за изтегляне на слаботоковия кабел.

Свързването към ел. мрежа на отделните стълбове става в ел. кутия на стълба, монтирана в кухнята му на около 0,7 m от терена. Захранващият кабел влиза и излиза през специално оставените отвори и прави връзка с ел.таблото. В кухнята на стълба от ел.таблото до осветителното тяло се изтегля кабел.

При изграждането и експлоатацията на линейният обект не се предвижда генериране на отпадъчни води.

**Уведомяваме Ви, че инвестиционното предложение:** „Частична реконструкция на ВМр.НН и изнесено мерене, УПИ Х-13-УПИ VII-20, кв. 4, ул. „Липите”, с. Синеморец, Община Царево” и „Улично осветление УПИ IX-14 и УПИ VII-20, кв. 4, ул. „Липите” - ул. „Шеста”, с. Синеморец, Община Царево“ с възложител: ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ не е изрично посочено в позициите на Приложение № 1 и № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Цитираното инвестиционно предложение не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на предложението не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 - 33“Странджа” с код BG 0002040 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. (ДВ бр.106/2008г.) на министъра на околната среда и водите. Реализацията на проекта е допустима с режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Предвидената дейност не би засегнала защитената зона. Ще се запазят настоящите параметри на природната среда, тъй като предложението касае монтаж на проводници и електромерни табла и монтаж на кабелен разпределителен шкаф и табла за мерене. Полагането на кабели става в изкопи,

като терена след това ще бъде възстановен. Не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на дейността в заявеното инвестиционно предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, Възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

**ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



